

PROTOKOL O KONTINUALNÍM MĚŘENÍ EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK

Tab. 1-2 spv

PROVOZ S TEPELNÝM ZPRACOVÁNÍM ODPADŮ

VALIDOVANÉ DENNÍ PRŮMĚRNÉ HODNOTY KONCENTRACE

mg/m³ (vztaheno na standardní podmínky - teplota 273,15 K a tlak 101,32 kPa, referenční obsah kyslíku 10%, suchý plyn)

Výsledky měření za dobu: od 01.10.2025 6:00 h do 01.11.2025 6:00 h

Zdroj: ROTACNÍ PEC Č. 2

Znečišťující látka:		TZL celkem	SO ₂	NO _x	HCl	HF	TOC	NH ₃	
Emisní limit:		18	260	450	10	1	25	50	
Poř. č.	Datum								
1	1. říjen	0,00	8,26	379,0	0,15	0,11	11,58	13,56	
2	2. říjen	0,00	11,67	365,4	0,12	0,02	15,06	15,36	
3	3. říjen	0,00	13,56	360,7	0,11	0,04	15,08	14,15	
4	4. říjen	0,00	14,92	397,6	0,15	0,12	14,08	13,69	
5	5. říjen	0,00	12,57	355,0	0,08	0,01	14,05	13,76	
6	6. říjen	0,00	14,66	337,9	0,15	0,01	14,43	17,28	
7	7. říjen	0,00	6,19	343,5	0,11	0,03	8,96	14,56	
8	8. říjen	0,00	13,34	331,0	0,12	0,11	15,88	16,31	
9	9. říjen	0,00	11,41	348,5	0,10	0,06	15,06	16,40	
11	10. říjen	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
11	11. říjen	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
12	12. říjen	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
13	13. říjen	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
14	14. říjen	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
15	15. říjen	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
16	16. říjen	0,00	11,69	398,0	0,10	0,04	14,73	16,18	
17	17. říjen	0,00	13,01	375,0	0,08	0,06	17,30	16,50	
18	18. říjen	0,00	12,63	376,6	0,14	0,09	16,70	16,96	
19	19. říjen	0,00	17,54	394,5	0,07	0,14	17,46	18,58	
20	20. říjen	0,00	18,78	356,5	0,16	0,09	18,93	18,08	
21	21. říjen	0,00	18,93	344,3	0,15	0,01	18,45	18,97	
22	22. říjen	0,00	20,84	331,1	0,13	0,02	21,19	18,69	
23	23. říjen	0,00	20,45	352,5	0,14	0,02	20,59	17,47	
24	24. říjen	0,00	14,50	366,1	0,08	0,00	18,36	16,77	
25	25. říjen	0,00	21,71	369,5	0,11	0,01	19,84	16,02	
26	26. říjen	0,00	19,98	358,3	0,14	0,02	20,36	14,90	
27	27. říjen	0,00	19,98	367,4	0,17	0,03	17,79	14,91	
28	28. říjen	0,00	18,86	348,4	0,10	0,02	19,42	14,66	
29	29. říjen	0,00	20,75	355,8	0,12	0,01	21,08	16,42	
30	30. říjen	0,00	17,79	384,5	0,17	0,01	20,11	14,70	
31	31. říjen	0,00	18,66	397,0	0,13	0,01	19,09	15,73	

PROVOZ S TEPELNÝM ZPRACOVÁNÍM ODPADŮ

mg/m³ (vztaženo na standardní podmínky - teplota 273,15 K a tlak 101,32 kPa, referenční obsah kyslíku 10%, suchý plyn)

Výsledky měření za dobu: od **01.11.2025 6:00 h** do **01.12.2025 6:00 h**

Zdroj: ROTACNÍ PEC Č. 1

Znečišťující látka:	TZL celkem	SO₂	NO_x	HCl	HF	TOC	NH₃	
Emisní limit:	18	260	450	10	1	25	50	

[illegible]

Heidelberg Materials CZ, a.s.					závod Cementárna Mokrá				
PROTOKOL O KONTINUÁLNÍM MĚŘENÍ EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK							Tab. 1-2 spv		
PROVOZ S TEPELNÝM ZPRACOVÁNÍM ODPADŮ									
VALIDOVANÉ DENNÍ PRŮMĚRNÉ HODNOTY KONCENTRACE									
mg/m ³ (vztaženo na standardní podmínky - teplota 273,15 K a tlak 101,32 kPa, referenční obsah kyslíku 10%, suchý plyn)									
Výsledky měření za dobu:			od	01.11.2025 6:00 h		do	01.12.2025 6:00 h		
Zdroj:			ROTAČNÍ PEC Č. 2						
Znečišťující látka:		TZL celkem	SO ₂	NO _x	HCl	HF	TOC	NH ₃	
Emisní limit:		18	260	450	10	1	25	50	
Poř. č.	Datum								
1	1. listopad	0,000	13,04	359,62	0,08	0,06	20,23	22,78	
2	2. listopad	0,000	10,80	398,51	0,08	0,02	17,40	24,37	
3	3. listopad	0,000	16,90	341,36	0,08	0,02	22,47	29,05	
4	4. listopad	0,000	12,09	324,86	0,06	0,00	18,69	25,83	
5	5. listopad	0,000	10,93	383,51	0,08	0,08	17,57	22,70	
6	6. listopad	0,000	15,03	355,84	0,58	0,02	17,39	32,34	
7	7. listopad	0,000	13,85	302,17	0,14	0,00	12,42	16,54	
8	8. listopad	0,000	14,70	355,71	0,63	0,01	15,49	17,95	
9	9. listopad	0,000	7,83	400,56	0,74	0,08	13,32	22,21	
11	10. listopad	0,000	7,87	360,44	0,40	0,08	15,85	20,99	
11	11. listopad	0,000	6,46	399,93	0,41	0,09	10,50	19,46	
12	12. listopad	0,000	1,95	419,32	0,28	0,15	10,39	24,32	
13	13. listopad	0,000	8,80	383,78	0,11	0,05	14,29	29,22	
14	14. listopad	0,000	9,61	336,04	0,12	0,04	15,09	30,56	
15	15. listopad	0,000	12,85	338,64	0,11	0,01	17,94	29,05	
16	16. listopad	0,000	11,93	368,50	0,13	0,01	17,15	29,33	
17	17. listopad	0,000	8,41	370,86	0,12	0,03	11,73	28,82	
18	18. listopad	0,000	8,14	359,17	0,08	0,01	12,18	29,62	
19	19. listopad	0,000	9,69	356,69	0,17	0,02	13,05	28,28	
20	20. listopad	0,000	14,22	378,24	0,14	0,05	14,82	28,74	
21	21. listopad	0,000	13,47	371,79	0,17	0,03	12,80	23,43	
22	22. listopad	0,000	11,82	358,92	0,14	0,04	11,76	21,65	
23	23. listopad	0,000	14,75	370,10	0,13	0,03	17,03	23,70	
24	24. listopad	0,000	21,42	359,63	0,11	0,03	18,27	25,33	
25	25. listopad	0,000	31,43	297,28	0,14	0,01	21,50	31,03	
26	26. listopad	0,000	18,15	298,04	0,09	0,04	23,55	25,01	
27	27. listopad	0,000	11,98	301,24	0,05	0,01	18,68	23,98	
28	28. listopad	0,000	11,18	324,26	0,08	0,01	17,74	24,37	
29	29. listopad	0,000	12,58	353,47	0,13	0,01	16,90	22,80	
30	30. listopad	0,000	12,26	424,79	0,07	0,06	15,33	26,89	
								Listů:	2

PROTOKOL O KONTINUÁLNÍM MĚŘENÍ EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK Tab. 1-2 spv

PROVOZ S TEPELNÝM ZPRACOVÁNÍM ODPADŮ

VALIDOVANÉ DENNÍ PRŮMĚRNÉ HODNOTY KONCENTRACE

mg/m³ (vztaženo na standardní podmínky - teplota 273,15 K a tlak 101,32 kPa, referenční obsah kyslíku 10%, suchý plyn)

Výsledky měření za dobu: od 01.12.2025 6:00 h do 01.01.2026 6:00 h

Zdroj: ROTAČNÍ PEC Č. 1

[illegible]

Listů: 2

Tab. 1-2 spv

mg/m³ (vztaženo na standardní podmínky - teplota 273,15 K a tlak 101,32 kPa, referenční obsah kyslíku 10%, suchý plyn)

Výsledky měření za dobu:	od	01.12.2025	6:00 h	do	01.01.2026	6:00 h
--------------------------	----	------------	--------	----	------------	--------

Zdroj:	ROTAČNÍ PEC Č. 2
--------	------------------

Znečišťující látka:	TZL	SO ₂	NO _x	HCl	HF	TOC	NH ₃	
---------------------	-----	-----------------	-----------------	-----	----	-----	-----------------	--

[illegible]

Lištů:	2
------------------------	-------------------