

Českomoravský cement, a.s.
nástupnická společnost

Kontinuální měření ovzduší

září 14

Limit	IMISE			
	AMS Sivice			
	50	250	125	350
	ug/m ³ /den	ug/m ³ /1h	ug/m ³ /den	ug/m ³ /1h
Datum	Polétavy prach	NO ₂	SO ₂	SO ₂
1.9.2014	6.05	10.46	1.77	4.83
2.9.2014	4.21	14.16	3.73	8.24
3.9.2014	28.52	8.00	1.61	5.96
4.9.2014	27.29	6.41	1.42	1.42
5.9.2014	28.21	9.92	2.97	9.09
6.9.2014	29.68	9.74	1.42	1.42
7.9.2014	porucha	porucha	porucha	porucha
8.9.2014	porucha	porucha	porucha	porucha
9.9.2014	21.80	16.08	1.42	1.42
10.9.2014	18.42	8.63	1.66	4.83
11.9.2014	11.99	11.19	4.18	9.37
12.9.2014	9.18	11.08	1.66	5.40
13.9.2014	14.96	6.26	4.05	8.80
14.9.2014	15.74	5.76	1.42	1.42
15.9.2014	25.49	14.14	2.19	7.95
16.9.2014	25.37	10.71	4.61	13.35
17.9.2014	20.92	10.60	3.67	9.94
18.9.2014	22.24	8.05	5.70	11.08
19.9.2014	25.46	9.28	5.85	11.93
20.9.2014	21.78	9.36	3.17	9.37
21.9.2014	8.86	6.02	2.05	6.82
22.9.2014	10.39	9.71	5.12	11.36
23.9.2014	6.61	4.94	2.04	7.38
24.9.2014	11.21	8.13	1.56	4.83
25.9.2014	13.20	13.62	1.42	1.42
26.9.2014	12.12	8.84	1.75	5.11
27.9.2014	13.98	14.56	1.42	1.42
28.9.2014	12.50	5.87	1.60	5.68
29.9.2014	18.40	11.47	1.89	3.98
30.9.2014	22.72	18.49	1.73	4.26
průměr	17.40	10.05	2.61	6.36

Hodnoty koncentrací prachu (PM₁₀) a SO₂ jsou aritmetickým průměrem pro 24 hodin.

Hodnota koncentrace NO₂ a SO₂ je max. hodnota z aritmetických průměrů pro 1 hodinu v konkrétním dnu.

Na hodnotách imisí se podílí veškeré činnosti v oblasti.

PROTOKOL O KONTINUÁLNÍM MĚŘENÍ EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK

Tab. 1-1 spv

PROVOZ S TEPELNÝM ZPRACOVÁNÍM ODPADŮ

VALIDOVANÉ DENNÍ PRŮMĚRNÉ HODNOTY KONCENTRACE

podle nařízení vlády č. 415/2012 Sb.

mg/m³ (vztaženo na standardní podmínky - teplota 273,15 K a tlak 101,32 kPa, referenční obsah kyslíku 10%, suchý plyn)

Výsledky měření za dobu: od **1.9.2014** **6:00 h** do **1.10.2014** **6:00 h**

Zdroj:		ROTAČNÍ PEC Č. 1						
Znečišťující látka:		TZL celkem	SO ₂	NO _x	HCl	HF	TOC	CO
Emisní limit:		30	260	800	10	1	25	NENÍ
Por. č.	Datum							
1	1. září							
2	2. září							
3	3. září							
4	4. září							
5	5. září							
6	6. září							
7	7. září							
8	8. září							
9	9. září							
10	10. září							
11	11. září							
12	12. září							
13	13. září							
14	14. září							
15	15. září							
16	16. září							
17	17. září							
18	18. září							
19	19. září							
20	20. září							
21	21. září							
22	22. září							
23	23. září							
24	24. září							
25	25. září							
26	26. září							
27	27. září							
28	28. září							
29	29. září							
30	30. září							

PROTOKOL O KONTINUÁLNÍM MĚŘENÍ EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK

Tab. 1-2 spv

PROVOZ S TEPELNÝM ZPRACOVÁNÍM ODPADŮ

VALIDOVANÉ DENNÍ PRŮMĚRNÉ HODNOTY KONCENTRACE

podle nařízení vlády č. 415/2012 Sb.

mg/m³ (vztaženo na standardní podmínky - teplota 273,15 K a tlak 101,32 kPa, referenční obsah kyslíku 10%, suchý plyn)

Výsledky měření za dobu: od **1.9.2014** **6:00 h** do **1.10.2014** **6:00 h**

Zdroj:		ROTAČNÍ PEC Č. 2						
Znečišťující látka:		TZL celkem	SO ₂	NO _x	HCl	HF	TOC	CO
Emisní limit:		30	260	800	10	1	25	NENÍ
Por. č.	Datum							
1	1. září	0.0	0	356	0	0.0	0.49	
2	2. září	0.0	0	249	0	0.0	4.17	
3	3. září	0.0	0	309	0	0.0	3.71	
4	4. září	0.0	3	211	0	0.0	3.19	
5	5. září							
6	6. září	0.0	0	350	0	0.0	3.54	
7	7. září	0.0	0	237	0	0.0	0.00	
8	8. září	0.0	0	253	0	0.0	0.36	
9	9. září	#	0	324	0	0.0	0.19	
10	10. září	#	0	291	0	0.0	0.06	
11	11. září	#	1	242	0	0.0	2.34	
12	12. září	#	0	333	0	0.0	0.00	
13	13. září	#	0	269	0	0.0	0.55	
14	14. září	#	0	273	0	0.0	0.24	
15	15. září	#	0	303	0	0.0	0.01	
16	16. září	#	0	350	0	0.0	2.41	
17	17. září	#	0	251	0	0.0	0.60	
18	18. září	#	0	367	0	0.0	0.18	
19	19. září	#	0	212	0	0.0	1.25	
20	20. září	#	0	185	0	0.0	0.69	
21	21. září	#	0	279	0	0.0	0.29	
22	22. září	#	0	330	0	0.0	1.13	
23	23. září	#						
24	24. září	#	2	309	0	0.0	0.70	
25	25. září	#	0	388	0	0.0	1.22	
26	26. září	#	0	350	0	0.0	1.83	
27	27. září	#	0	282	0	0.0	1.25	
28	28. září	#	1	247	0	0.0	1.31	
29	29. září	#	0	409	0	0.0	1.57	
30	30. září	#	0	369	0	0.0	0.11	

Listů: 12